



Mysłakowice, dnia 08.02.2010

PTSS/95/10

GMINA PODGÓRZYN
Ul. Żołnierska 14
58 – 562 Podgórzyn

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2010-02-01 podajemy niżej techniczne warunki przyłączenia projektowanej świetlicy wiejskiej w **MARCZYCACH** Nr dz.62 do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

- zapewnia się dostawę wody w ilości 1,0 m³/d z istniejącej sieci wodociągowej ϕ 90 mm, zaznaczonej na mapie kolorem zielonym,
- do budowy przyłącza zaleca się stosowanie rur PE,
- wodomierz projektować na konsoli,
- za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717,
- ciśnienie we wskazanym rurociągu wynosi aktualnie ok. 0,38 MPa,
- zapewnia się odbiór ścieków sanitarnych, do kanalizacji sanitarnej ϕ 200 mm zaznaczonej na mapie kolorem czerwonym,
- na terenie posesji należy zaprojektować studnię rewizyjną,
- po wykonaniu prac należy zlecić inwentaryzację powykonawczą, zgłosić do odbioru technicznego i podpisać umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
- projekt techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego należy uzgodnić w tutejszej Spółce.
- na przejście przez prywatne działki celem podłączenia do wodociągu i kanalizacji, należy uzyskać pisemną zgodę od właścicieli,

p.o. DYREKTORA
Oddziału KSWiK w Podgórzynie
mgr Andrzej Strzelczyk

W załączeniu przesyłamy 1 egz. mapy syt.-wys. z zaznaczoną siecią wod.-kan.

DECYZJA NR

295 / 12

POZWOLENIE NA BUDOWĘ