



Zasilani z ZK/SL YKY5x16mm²

— G GNIAZDO DO ZASILANIA GRZEJNIKA 1FAZ+0 PT.

— GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDY 3x2.5mm²
GNIAZDA ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0.3m OD POSADZKI

PRACOWNIA ARCHITEKTURY "DOM"

58 - 570 Jelenia Góra, ul. Żeromskiego 17
tel kom: 0 607 23 23 42(075) 753 55 56

DECYZJA NR

295/12

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Obiekt: GMINA PODGÓRZYN 58-562 Podgórzyn, ul. Żołnierska 14

Branża:
elektryczna

Tytuł rysunku:
Rzut przyziemia - instalacja zasilająca i gniazd wtykowych

Inwestor: GMINA PODGÓRZYN
58-562 Podgórzyn, ul. Żołnierska 14

Skala 1 : 50

Projektant:
mgr inż. Andrzej Zawadzki nr upr. 17/97

Podpis

Data:
03.2011

Podpis

Rys. nr 1